

# Die wichtigsten Wartungsarbeiten in der sanitären Hausinstallation auf einen Blick nach Tabelle A DIN EN 806-5

Anlagenteil, Apparat	INSPEKTION		WARTUNG	
	Intervall in Monaten	Wer führt die Inspektion durch?	Intervall in Monaten	Wer führt die Wartung durch?
<b>Hausinstallation</b>				
Rückflussverhinderer	12	B und/oder I	-	-
Sicherheitsventil	6	B und/oder I	6	I
Druckerhöhungsanlage	12	B und/oder I	12	I
Filter, rückspülbar	6	B und/oder I	6	B und/oder I
Filter, nicht rückspülbar	6	B und/oder I	6	B und/oder I
Enthärtungsanlage Einzel-/Gemeinschaft	2	B und/oder I	6	I
Druckminderer	-	B und/oder I	12	I
Dosierpumpe Phosphat	2	B und/oder I	6	I
Wasserwärmer	2	B und/oder I	12	I
Wasserzähler kalt	12	B und/oder I	72	Stadtwerke
Wasserleitungen	12	B und/oder I	-	-

## Regenwasseranlagen

Freier Auslauf Nachspeisung	-	B und/oder I	6	B und/oder I
Systemtrenner	6	B und/oder I	12	B und/oder I
Abwasserzähler	12	B und/oder I	72	Stadtwerke
Zisternen Nachspeisung	12	B und/oder I	72	Stadtwerke

B = Betreiber; I = Installationsunternehmen